

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ «БРИКС»

Этикетка

3464-046-18461115-2009 ЭТ4

1 Назначение и область применения

1.1 Выключатели серии «Брикс» торговой марки IEK (далее выключатели) предназначены для включения и отключения одного или двух однофазных потребителей в электрических сетях переменного тока напряжением до 250 В частотой 50 Гц и соответствуют ГОСТ Р 51324.1.

1.2 Выключатели предназначены для открытой установки внутри помещений и работы при температуре от минус 25 до плюс 40 °С и влажности до 90% при плюс 25 °С.

2 Основные характеристики

2.1 Ассортимент выключателей представлен в таблице 1.

2.2 Номинальный ток (I_n) – 10 А.

2.3 Максимальное сечение подключаемых проводников – 2,5 мм².

3 Комплектность

3.1 В комплект поставки входят:

выключатель	1 шт.
этикетка	1 экз.

4 Инструкция по монтажу

4.1 Снять клавишу (кнопку) и корпус выключателя.

4.2 Закрепить выключатель на месте установки.

4.3 Подготовленные к монтажу электрические провода присоединить к винтовым зажимам выключателя.

4.4 Установить корпус выключателя и клавишу (кнопку).

5 Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации выключателей – 5 лет с момента продажи.

Таблица 1

Исполнение	BC20-1-0-БК/ББ	BC20-1-1-БК/ББ	BC20-2-0-БК/ББ	BCx20-1-0-БК/ББ
Наличие светового индикатора	нет	есть	нет	нет
Конструкция	одноклавишный		двухклавишный	кнопочный
Цвет	коричневый/белый			

5.2 В период гарантийных обязательств обращаться по адресу:

ООО «ИНТЕРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»
117545, г. Москва,
1-й Дорожный пр-д, д. 4, стр. 1,
т. (495) 788-8845(46)
ф. (495) 788-8847
www.iek.ru

ДП «ИЭК УКРАИНА»
Украина, 08132,
г. Вишневое, ул. Киевская, 6В
т. +38 (044) 536-9900
www.iek.com.ua

6 Свидетельство о приемке

Выключатель типа ВС _____ соответствует требованиям
ГОСТ Р 51324.1 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления « _____ » _____ 20__ г.

Штамп технического контроля изготовителя _____



ME 01



003



CP 26

Изделие компании «ИЭК».
Произведено: Zhejiang EverFlourish
Electrical Co., Ltd